



max. zul. axiale Montagekraft  
 Zugkraft < 20N u. Druckkraft < 50N  
 maximum allowable axial assembly force  
 pull force < 20N and push force < 50N

Drehrichtung: Linkslauf  
 direction of rotation: ccw

Anschraubmoment fuer Muttern ohne Gegenhalten < 1,5 Nm  
 screw-in torque for nuts without counter bracket < 1,5 Nm



<b>Wichtiger Hinweis:</b>	Dieser Ventilator/Motor ist nur nach Einbau verwendungsfähig und darf nicht vor Einbau in Betrieb genommen werden. Der Einbau hat durch geschultes und eingewiesenes Fachpersonal zu erfolgen.
<b>important information:</b>	This fan/motor may only be used after installation and may not be put into operation before being properly installed. Installation has to be effected by trained, briefed & qualified staff.
<b>Sicherheitshinweis:</b>	Nicht in die Öffnungen greifen: VERLETZUNGSGEFAHR! Schutzleiter muss angeschlossen sein! Vorsicht, metallische Teile können stromführend sein: Evtl. Stromzufuhr unterbrechen! Der Motor ist nur an Versorgungsspannungen anzuschließen, welche mit einem Sicherheitsautomaten B16 A nach DIN VDE 0641 Teil 11 abgesichert sind.
<b>security advice:</b>	Do not reach into openings/apertures: RISK OF BODILY HARM! Protective earth wire must be connected! Beware of metal parts - they can be live! If necessary, interrupt or sever unit from current supply! The motor must only be connected to supply voltages with an automatic circuit breaker B16 A according to DIN VDE 0641 Part 11.

230V AC 50Hz max. 7W 70mA I.CL.H	1300 1/min	I	-40 °C - +50 °C	IP54	<b>CE</b>
elektr. Daten rating	Drehzahl rotation speed	Schutzklasse protection class	zulaessige Umgebungstemperatur admissible environment temperature	Schutzart system of protection	Bemerkungen/ Zusatzzeichen notes/ additional character

Fertigzustand	Zul. Abw. DIN ISO 2768-cK	Oberfläche	Maßstab 1:1	Geom.-Schl.
Änderungsnotiz Ausgabe / edition 1	Status der Zeichnung Freigegeben	Einbauanleitung / mounting instruction Gleichstrommotor / DC-motor iQ3608-310250-V9.0		
- Neutyp - new type	2011-09-21 13:56:05 CEST Attenkog	Blatt 1 / 1		
1 Version	500000012161 Änderungsnummer	Blatt A2		
19.09.2011	A. Gaden	Erstelldatum		
Erstelldatum	Ersteller	Urspr.	Ers.d.:	

ebmpapst GmbH, Helmuth-Koch-Strasse 25, D-84030 Landshut  
 Tel: +49 (0) 871 / 707-0, Fax: +49 (0) 871 / 707-465, E-Mail: info@ebmpapst.com  
 Alle Rechte vorbehalten. Weitergabe sowie Vervielfältigung dieser Unterlage, Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts ist ohne schriftliche Zustimmung.